



6. 消防道路宽度6m, 转弯半径12m, 承重满足满载消防车通行。

表一 物质第一性

编号	构筑物名称	层数	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	占地面积 (m ²)	埋深 (m)	火灾危险性	结构形式	耐火等级	备注
①	泵房小室	2	321.36	609.51	609.51	11.5	丁类	钢筋混凝土	二级	
②	变电所	1	87.5	87.5	87.5	6.0	丙类	钢筋混凝土	二级	
③	控制室	1	315	315	315	6.3	丁类	钢筋混凝土	二级	
④	润滑油泵房	1	735	735	735	5.5	戊类	钢筋混凝土	二级	
⑤	润滑油一	2	180	279.6	360	9.8	甲类	钢筋混凝土	二级	首层高度8m
⑥	润滑油二	1	113.2	113.2	226.4	9.8	乙类	钢筋混凝土	二级	层高8m
⑦	润滑油三	2	826.8	1094.94	1633.6	9.8	丁类	钢筋混凝土	二级	首层高度9m
⑧	储库一	1	352	352	704	9.8	甲类	钢筋混凝土	二级	层高8m
⑨	储库二	2	229.5	459	459	9.8	乙类	钢筋混凝土	二级	
⑩	储库三	1	588	588	1176	9.8	丁类	钢筋混凝土	二级	层高8m
⑪	消防水池	-	209	-	209	罐15.1米	戊类	钢筋混凝土	二级	
⑫	事故水池	-	186.2	-	186.2	罐15.65米	戊类	钢筋混凝土	二级	
⑬	罐区一	253	-	253	-	9.5	乙类	-	二级	
⑭	罐区二	-	103	-	103	9.5	乙类	-	二级	
⑮	丙酮储罐区	-	123	-	123	罐1.4米	甲类	-	二级	
⑯	氮气储罐区	-	96	-	96	2.5	戊类	-	-	
⑰	露天堆场	-	2100	-	2100	-	戊类	-	-	
⑱	装卸站	-	393	-	0	-	-	-	-	
合计			6272.56	3788.75	8451.21					

行业: 化工医药行业

河北都邦石化工程设计有限公司

日新市村系德安村	村代码	4100
日新市村系德安村	村代码	4100

项目号	DB25545
总平面图	

全/总平面布置图	图号	DD25545-4100GL-01-DW01-0001
----------	----	-----------------------------

总用地界线

给排水	给水	会 签
建筑	建筑	
会签专业	会签人	
专业负责人	申宝	
项目负责人	申宝	